

P 304 32-30-AC
dJK25A

	1/10	1/11	1/13	1/14	
Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy	Gniazda wyk. 32A	Gniazda wyk. 32A	Gniazda wyk. 16A	Gniazda wyk. 16A	Rezerwa
	YDYp(2c0)5x6	YDYp(2c0)5x6	YDYp(2c0)5x6	YDYp(2c0)5x6	
	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

newid.: SLK/0478/PW0E/04

Siec 11

Szybkie wyłączenie zasilania

inż. Stanisław Hamara
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania
robotami w zakresie
instalacji elektrycznych
nr uprawnień TO-III/63861/18/

[illegible]