

Oznaczenie

- Łącznik uniwersalny (jednobiegunowy) hermetyczny 16A 250V Hermetica nr.kat. 16000502-Polo
- Łącznik świecznikowy hermetyczny 16A 250V Hermetica nr.kat. 16001102-Polo
- Łącznik krzyżowy 16A 250V Hermetica nr.kat. 16000602-Polo
- Łącznik schodowy hermetyczny 16A 250V Hermetica nr.kat. 16000502-Polo
- 16A Gniazdo instalacyjne podtynkowe 32A pięciowtykowe typ GSP -Elektromet
- 32A Gniazdo instalacyjne podtynkowe 32A pięciowtykowe typ GSP -Elektromet
- Gniazdo z uziemieniem 10/16A 250V bryzgoszczelne Hermetica nr.kat 16000102-Polo
- M Wentylator
- Kaseta FT22K z łącznikiem FT22-Pb-10 i lampka FT22-Lsb-220

Zastosowane oprawy

- Oprawa świetlówkowa typu TRILUX ARAGON 258 E ARAGON
- AW Oprawa świetlówkowa typu TRILUX ARAGON 258 E ARAGON z modułem awaryjnym 3-godz.
- 2 x AW Oprawa świetlówkowa typu TRILUX ARAGON 258 E ARAGON z dwoma modułułami awaryjnymi 3-godz.
- Projektor oświetleniowy Tempo-3 typu RVF351 SON250W AK- Philips
- Oprawa szczelna z modułem awaryjnym 3-godz.typu OP1-ABTA3N ES-SYSTEM

STAROSTWO POWIATOWE w CZĘSTOCHOWIE

RZECZOZNAWCA dla ZAGADNIENIA PRZECIWPOŻAROWYCH
st. bryg. mgr Eugeniusz Jędrzejowicz
Nr [illegible]
miejscowość [illegible]
dnia 20/01/2007
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag
z uwagami

mgr inż. Krzysztof Pacud
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: SLK/0478/PWOE/04

STRABAG | Sutco POLSKA Sp. z o.o. | KOMPTECH | WILKOCKI projekt

WILKOCKI projekt
ARCHITEKTURA INWESTYCJE CONSULTING
ul. Tkacka 33 00-158 Łódź
Tel: 0 309 620 109
email: jwilkocki@wprc.com.pl
projekt@wprc.com.pl

TEMAT	ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZY CZ. P. K. Spółka z o.o w SOBUCZYNIE
INWESTOR	CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE ul. Konwaliowa 1, 42-263 WRZOSOWA, GMINA POCZESNA
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF PACUD upr. nr SKL/0478/PWOE/04
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. STANISŁAW HAMARA upr. nr TO-III/83861/18/76
WSPÓŁPRACA	mgr inż. PIOTR HAMARA
WSPÓŁPRACA	
WSPÓŁPRACA	
OBIEKT	nr 1.1A SORTOWNIA
TYTUŁ	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SORTOWNI

SKALA	DATA REWIZJI	OBIEKT	NR_RYS.	REWIZJA	FAZA	BRANŻA
1:100	2006-00-00	1	02.0	R00	PB	E