

Szczecin, dnia 28.05.2025 r.

A-ZP.381.40.2025.AKW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych w budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. Bohaterów Warszawy 74 w Szczecinie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej PZP przekazuje pytanie do SWZ wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

Czy dopuszczalne jest zastosowanie dla okna O.06 współczynnika przenikania ciepła $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zamiast wymaganego minimum $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Z uwagi na specyfikę tego konkretnego okna, jego aktualne parametry nie pozwalają na osiągnięcie wartości $\leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Prosimy o informację, czy możliwe jest odstępstwo w tym zakresie.

Odpowiedź

Tak – dopuszczamy dla okna O.06 współczynnik przenikania ciepła $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

dr Marcin Borek
Kancelarz
/podpisano podpisem
kwalifikowanym elektronicznym/