

Nr sprawy: **TP.6.2025.MOSIR**

Nr postępowania: **ID 1074239**

Dotyczy: **Aktywny Mikołów – infrastruktura dla pieszych i rowerzystów (Budżet Obywatelski) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", udziela następującej odpowiedzi na pytania Wykonawcy:


Treść pytań:
i odpowiedzi do pytań :

Zapytanie B

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie konstrukcji automatycznej toalety publicznej wykonanej w technologii monolitycznego odlewu betonowo-kompozytowego (ściany z kompozytu betonowego o grubości 16 cm), zaprojektowaną jako prefabrykowany obiekt wolnostojący przeznaczony do montażu w miejscu posadowienia do przyłączy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej, jako samonośną do posadowienia na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów? Stropodach wykonany jako zbrojona płyta o grubości 16cm ze spadkiem kopertowym 0,05% w kierunku wmontowanej rury spustowej PCV do odprowadzenia wody deszczowej z dachu biegnącej przez pom. techniczne. Proponowane rozwiązanie przewyższa swoimi właściwościami użytkowymi zaprojektowane w przedmiotowym postępowaniu rozwiązanie oparte na konstrukcji stalowej i płyt warstwowych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie konstrukcji automatycznej toalety publicznej pod warunkiem zachowania współczynnika ciepła U dla każdej przegrody zgodnie z przepisami.

Z-CA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji, Zarządzania Infrastrukturą
i Usług Komunalnych

mgr inż. Daniel Mlicki