

Kozłów, dnia 25 kwietnia 2025 roku

Zamawiający:
Gmina Kozłów
Kozłów 60, 32-241 Kozłów
tel.: (41) 38 41 067
e-mail: przetargi@kozlow.pl

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Przebudowa drogi gminnej 140176K w km od 0+000 do 0+995, w miejscowości Wierzbica, gmina Kozłów, numer referencyjny: ZIG.271.2.2025**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający – Gmina Kozłów, działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, niniejszym publikuje pytanie do treści SWZ przekazane Zamawiającemu w dniu 22 kwietnia 2025 roku wraz z udzieloną odpowiedzią.

[pytania]

Pytanie nr 2:

▪ treść pytania:

Proszę o potwierdzenie, iż warstwę stabilizacji cementem należy wykonać z dowozu z węzła betoniarskiego, a nie metodą na miejscu

▪ odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że:

- a. zgodnie z treścią Projektu Budowlano-Wykonawczego, str. 6 pkt.13 należy wykonać warstwę mrozoochronną z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o $R_{M\geq 5\text{MPa}}$, gr. 15cm, tj. ze stabilizacji z dowozu,
- b. zgodnie z treścią przedmiaru robót, pkt. 3.1 warstwę mrozoochronną należy wykonać z dowozu.

[terminy]

Zamawiający informuje, że jakkolwiek publikacja odpowiedzi na Pytanie nr 2 następuje z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 284 ust. 2 Pzp (nie później niż dwa dni przed terminem składania ofert), mając na uwadze, że po publikacji odpowiedzi na Pytanie nr 2 przypadają kolejno dwa dni wolne od pracy, Zamawiający zdecydował o przesunięciu terminu składania ofert do dnia **30 kwietnia 2025 roku, godz. 9.00**.

Zamawiający wskazuje aktualne terminy w postępowaniu:

BYŁO	JEST
TERMIN OTWARCIA OFERT	
28 kwietnia 2025 roku, godz. 9.00	30 kwietnia 2025 roku, godz. 9.00

TERMIN OTWARCIA OFERT	
28 kwietnia 2025 roku, godz. 10.00	30 kwietnia 2025 roku, godz. 10.00
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	
27 maja 2025 roku	29 maja 2025 roku

Załącznik:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25 kwietnia 2025 roku