

Nr sprawy: RZP.271.17.2025

Kwidzyn, dnia 03.06.2025 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na "KBO- Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż rzeki Liwy"

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza powierzchnie poliuretanowe bez UV ?

Powierzchnia UV znacznie zwiększa koszty wykonania i nie skutkuje na jakości podłoża. Przy zastosowaniu odpowiedniego kruszywa nie ma różnicy w jakości powierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powierzchnie poliuretanowe bez UV. Klej UV nie jest konieczny do użycia w nawierzchni projektowanej na przedmiotowej inwestycji - z uwagi na to, że głównie odpowiada on dodatkową odporność na promieniowanie UV, co wykorzystuje się to głównie np. na czerwonych nawierzchniach, tak żeby nawierzchnia nie traciła z czasem swojego koloru. Zaproponowana konstrukcja na bazie żwiru płukanego 3/8 mm nie wymaga takiego zabiegu.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

Sporządziła:

Iwona Milewska, tel. 055 6464 760

e-mail: zp@kwidzyn.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. przygotowania inwestycji
zamówień publicznych

Iustyna Terpilowska