

Przedmiar

Budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na ul. Stanisławy Pawłowskiej w miejscowości Krościenko nad Dunajcem na odcinku km 0+002,00 - km 0+119,95

Zamawiający: Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem
ul. Rynek 35
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot .	Jedn.	Wartość
1 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego				
1 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	~38,40		m3	
2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	120	2,00	m	
3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych DVK 50	120		m	
4 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 4x35 mm ²	120		m	
5 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych	120		m	
6 KNNR 5/611/2 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 200 mm ²	5		szt	
7 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	~28,80		m3	
8 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w fundamentach	~15		m	
9 KNNR 5/1401/1 (2) Wykopy mechaniczne pod fundamenty	5		stanow	
10 KNNR 5/411/9 Montaż fundamentów prefabrykowanych F 150/200	5		szt	
11 KNNR 5/1001/4 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup S-80C	5		szt	
12 KNNR 5/1002/3 Montaż wysięgników rurowych, wysięgnik jednoramienny 1,5 m	4		szt	
13 KNNR 5/1002/3 Montaż wysięgników rurowych, wysięgnik dwuramienny 1,5 m	1		szt	
14 KNNR 5/1006/1 Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB1	4		szt	
15 KNNR 5/1006/1 Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB2	1		szt	
16 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewód YDY 3x2,5 mm ²	6		kpl	
17 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa ledowa 25,6 W	6		szt	
18 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm ²	6		szt	
19 KNNR 5/401/6 Montaż szafy oświetleniowej SO	1		kpl	
20 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	6		odcinek	
21 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	5		szt	
22 Opłaty geodezyjne	1		kpl	