

PYTANIA 2

**Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z Wykonawców dotyczące przetargu:
Dostawa 2 sztuk obudów naziemnych typu „Lange” dla studni głębinowych
Nr ref: 281.12.2025**

PYTANIE

Nawiązując do odpowiedzi w punkcie nr 2 proszę o podanie rozmiaru przewidzianego przepływomierza i czy konieczne jest zachowanie odcinka prostego za przepływomierzem. Jeśli taki odcinek będzie wymagany dla prawidłowego wskazania przepływomierza, najczęściej stosuje się $\times 2,5$ średnicy przepływomierza, to niezbędne będzie zastosowanie odpowiednio wysokiej obudowy.

ODPOWIEDŹ

Przewidziany przepływomierz to DN150, nie ma potrzeby zachowania odcinka prostego za przepływomierzem.

Włocławek, 31.03.2025 r.