

Kodrąb, dnia 04.03.2025 r.

Zamawiający:

Gmina Kodrąb

ul. Niepodległości 7,

97-512 Kodrąb

Adresat:

Wszyscy nabywcy Specyfikacji

GKI.271.4.2025

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ***Budowa wodociągu w ul. Źródlanej w Kodrębie***

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót przewiertem sterowanym z zastosowaniem rury PE 100 RC fi 110x6,6 SDR17 PN10 zamiast PVC fi 110x4,2 SDR 17 PN10?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wodociągu lub jego części przewiertem sterowanym rurą PE100 RC o średnicy 110x6,6 SDR17 PN10 zamiast PE100 PN10 o średnicy 110x4,2 SDR17.

Jednocześnie informujemy, że nie ulega zmianie termin składania ofert.

Wójt Gminy Kodrąb

/-/

Bożena Krawczyk