



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ZP.271.39.2024.ZP3/14

Juszkowo, 08.10.2024 r.

dotyczy: postępowania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUŁAWKA, nr postępowania ZP.271.39.2024.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – NR 2

(pytania nr 1)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320) Zamawiający, w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie treści SWZ: jakiej nośności na oś ma być płyta drogowa? Specyfikacja przewiduje 60kn /m2, czyli 120 kN /oś – czy Zamawiający to potwierdza?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

ZMIANA TREŚCI SWZ - NR 1

Na podstawie art. 286 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

W związku z przygotowaniem odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.10.2024 r. do godziny 09:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2024 r. o godzinie 10:00, w związku z czym zmianie ulegają nw. postanowienia:

- w Rozdziale XVII ust. 1 SWZ: datę 07.11.2024 r. zastępuje się datą „08.11.2024 r.”.
- w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ: datę 09.10.2024 r. zastępuje się datą „10.10.2024 r.”.
- w Rozdziale XIX ust. 1 SWZ: datę 09.10.2024 r. zastępuje się datą „10.10.2024 r.”.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Sporządziła – Daria Czyżewska

Zaakceptował – Leszek Filipski