


UWAGA:

- rzędne sieci zostały przyjęte orientacyjnie,
- przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne: terenu posadowienia budynku, osi wodociągu jak również ich lokalizację,
- trasę wodociągu wytyczyć geodezyjnie, a wykonany (przed zasypaniem wykopu) zainwentaryzować przez służby geodezyjne,
- całość robót wykonać ściśle w/g "INSTRUKCJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT" producenta rur oraz "WTWiO sieci wodociągowych" COBRTI-INSTAL W-wa zeszyt nr-3
- podsypkę i zasypkę rur wykonać z zgodnie z aktualnymi normami i instrukcją producenta rur.



UWAGA wszystkie materiały powinny posiadać atest PZH

Inwestor:	Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo	Branża:	zagospodarowanie terenu
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną	PROJEKT BUDOWLANY	
Adres inwestycji:	ul. Szkolna 7, 86-011 Wtelnio, gm. Koronowo	Data:	12.11.2024
Wykonawca:	Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin tel. 664 566 191		
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant inst.sanit.:	mgr inż. Iwona Frączek	LUB/0157/PWBS/20 spec. inst. sanitarne	
Sprawdzający inst.sanit.:	mgr inż. Małgorzata Bodzak	LUB/0331/PWBS/21 spec. inst. sanitarne	
Nazwa rysunku	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	SKALA 1:200/100	NR.RYS WK.3