



ROZDZIELNIA GŁÓWNA TG



WIDOK ROZDZIELNI GŁÓWNEJ TG



- UWAGI:
1. Rozdzielnica wolnostojąca 2000x800x200
 2. Stopień ochrony rozdzielnic: IP30
 3. Wprowadzenia kabla zasil. od dołu, odbiorcy górnym

Inwestor:	Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo		Brzania elektryczna
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola		Faza projekt techniczny
Adres inwestycji:	ul. Szkolna 7, 86-011 Wtelnio, dz. nr ew. 240/1, obr. Wtelnio		Data: 25.10.2024r.
Wykonawca:	Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o.o. ul. Zemborzakowa 53, 20-445 Lublin tel. 664 566 191		
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Kazula	LUB/0354/PWBE/17 spec. elektryczna	
Sprawdzający	mgr inż. Adrian Łątkowski	LUB/0085/P0E/12 spec. elektryczna	
Nazwa rysunku	Schemat zasilania elektrycznego przedszkola		Skala
			Nr rys. 16-01

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-C-S