


RZUT PARTERU  
skala 1:100



Zestawienie powierzchni – parter		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)
0.01	Korytarz	35,40
0.02	Pokój intendenta	9,15
0.03	Pokój nauczycielski	56,34
0.04	Toaleta damska	4,82
0.05	Toaleta męska i dla nps	5,03
0.06	Stołówka	47,08
0.07	Pom. porządkowe	2,99
0.08	Zmywalnia naczyń stol.	10,05
0.09	Kuchnia	28,04
0.10	Chłodnia surowca	4,58
0.11	Magazyn surowców	6,22
0.12	Wiatrołap	3,11
0.13	Zmywalnia termosów	8,09
0.14	Magazyn warzyw	4,19
0.15	Pom. obróbki brudnej	7,17
0.16	WC	3,48
0.17	Pom. socjalne z szatnią	7,36
0.18	Korytarz	18,81
0.19	Pomieszczenie biurowe	20,16
0.20	Magazyn	4,14
0.21	Gabinet dyrektora	18,89
0.22	Magazyn	7,39
0.23	Łazienka	13,54
0.24	Sala pobytu dzieci	70,71
0.25	Sala pobytu dzieci	70,71
0.26	Magazyn	10,74
0.27	Łazienka	19,95
0.28	Sala pobytu dzieci	73,31
0.29	Wiatrołap	7,50
0.30	Komunikacja	115,56
0.31	Sala pobytu dzieci	70,20
0.32	Pomieszczenie techniczne	20,98
0.33	Łazienka	15,45
0.34	Magazyn	4,89
0.35	Sala pobytu dzieci	70,23
RAZEM:		946,23

LEGENDA

- proj. inst. c.o. - poziom główny w posadzce
- proj. inst. c.o. - poziom główny w posadzce
- proj. inst. c.o. - poziom główny pod stropem
- proj. inst. c.o. - poziom główny pod stropem

1. Poziomy rozpraszający oraz zasilenie pętli instalacji podłogowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych.
2. Pętle ogrzewania podłogowego nie izolować!
3. Przejścia p. poz. według opisu technicznego.
4. Projekt należy rozpatrywać wielobranżowo jako całość dokumentacji.
5. Lokalizację przejść p. poz. należy skoordynować z projektem architektury. W przypadku wątpliwości dotyczącej typu przegrody pożarowej należy skonsultować to z architektem.

OZNACZENIE POMIESZCZEŃ

24.2  
+20 °C  
1361 W  
obliczeniowe  
zapotrzebowanie ciepła

Investor:	Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo	Brano:	zapotrzebowanie terenu
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną	PROJEKT BUDOWLANY	
Adres inwestycji:	ul. Szkolna 7, 86-011 Wtelnia, gm. Koronowo	Data: 04.12.2024	
Wykonawca: Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin tel. 664 566 191			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant inst.sanit.:	mgr inż. Iwona Tróczek	LUB/0157/PWB/20 spec. inst. sanitarne	
Sprawdzający inst.sanit.:	mgr inż. Małgorzata Bodzak	LUB/0331/PWB/21 spec. inst. sanitarne	
Nazwa rysunku	INSTALACJA C.O.1 – RZUT PARTERU	SKALA 1:100	NR.RYS S07