



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 7 listopada 2024 r.

znak sprawy: AGZ.272.11.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa budynku B z przeznaczeniem na archiwum zakładowe – Etap I”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2024 r., pod numerem 2024/BZP 00564972.*

Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zwrócono się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udostępnia treść zapytania oraz udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Czy w oknach PCV wszystkie 3 szyby mają być hartowane czy nie?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wszystkie 3 szyby mają być hartowane.

Odpowiedź na powyższy wniosek stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej w Krakowie
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Alina Jamka

Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
<https://www.gov.pl/web/wsse-krakow> e-mail: wsse.krakow@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555
sekretariat Dyrektora tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: 12 41 62 093
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

