

Oława dnia 19.02.2025r.

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OŁAWIE S.A.
UL. OPOLSKA 50, 55 – 200 OŁAWA

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Budowa 2 stacji transformatorowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby zasilenia stacji ładowania pojazdów”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 18.02.2025

1. Zgodnie z PFU, Inwestor wymaga, aby rozdzielnica SN miała klasyfikację IAC — AFLR, takie rozwiązanie wpływa na ilość producentów oraz znacząco wpływa na cenę rozwiązania, czy Inwestor akceptuje zastosowanie klasyfikacji IAC — AFL, takie rozwiązanie jest wystarczające, bo rozdzielnica będzie umieszczona pod ścianą i nie będzie dostępu do tyłu rozdzielnicy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Inwestor zaakceptuje rozdzielnice SN o stopniu ochrony obudowy IP3X? Takie rozwiązanie jest bardziej powszechne oraz korzystniej wpłynie na cenę rozdzielnicy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.