



Przekrój A-A

UWAGA:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 14 cm
- Ocieplenie stropu wełną mineralną grubości 18 cm
- Stolarka okienna $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Obiekt	Budynek warsztatowy 59-400 Jawor ul. Dworcowa		
Inwestor	Powiat Jaworski 59-400 Jawor ul. Wrocławska	1:100	
Tyt. rys.	Przekrój A-A		VIII 2008
Autor proj. upr. proj. nr 166/90/LW	MGR INŻ. ARCH. A. MACIEJOWSKI		
Rys. wykonał	MGR INŻ. ARCH. M. MACIEJOWSKA-MAGAS		