

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Księginice 14, 59-300 Lubin 1

Księginice 26.09 2024r.

Dz. DTR / 3125 / 2138 / 2024

Zakład Usługowo-Projektowy WIR
Ul. Wiśniowa 55
59-300 Lubin

dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. w Księginicach w odpowiedzi na pismo, data wpływu 20. 08. 2024r., L.dz. 3125, w sprawie zadania inwestycyjnego p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim na terenie gminy Lubin, informuje, iż przed uzgodnieniem projektu wydajemy warunki do projektowania w zakresie prowadzenia inwestycji w rejonie istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przy wykonywaniu projektu drogi należy uwzględnić:

- w pasie drogowym dz. nr 59/6 i 59/9 jest zabudowana sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejących budynków,
- projektowane elementy przebudowy drogi nie mogą pogorszyć warunków zabudowy i eksploatacji istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego,
- roboty drogowe należy wykonać ze szczególną ostrożnością w rejonie elementów sieci kanalizacyjnej, nie można dopuścić do zagruzowania studzienek, ani uszkodzenia infrastruktury,
- spadki nawierzchni należy projektować z zachowaniem zasady niedopuszczenia spływu wód opadowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej,
- projektowane krawężniki nie mogą przebiegać w osi sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej,
- studzienki kanalizacyjne powinny być zlokalizowane całym obwodem w jednorodnej nawierzchni drogi,
- skrzynki zasuw wodociągowych powinny być zlokalizowane całym obwodem w jednorodnej nawierzchni drogi,
- w przypadku napotkania podczas wykonywania robót kolizji projektowanych elementów zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod-kan należy przewidzieć ich przebudowę, projekt wykonawczy przebudowy należy przedłożyć do PGKGL Spółka z o.o. celem uzgodnienia sposobu rozwiązania usunięcia kolizji,
- minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót należy dokonać powiadomienia na piśmie eksploatatora sieci, natomiast po zakończeniu robót drogowych należy zgłosić gotowość do odbioru elementów sieci wod-kan znajdujących się w rejonie prowadzonych robót, ustalić termin odbioru robót (odbior zostanie poświadczony protokołem).

Wyciąg z projektu technicznego przebudowy drogi w zakresie niniejszych warunków i skrzyżowania z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną należy przedłożyć do uzgodnienia w PGKGL Spółka z o.o. w Księginicach. Rysunek projektu PZT powinien być czytelny, może być poza wersją papierową, dostarczony w wersji elektronicznej.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
PGKGL Sp. z o.o.
w Księginicach

Wojciech Dziwiński

Otrzymują:

1. Adresat
2. DTR