

Dobromierz, dnia 15 listopada 2024 r.

ZP.271.10.2024

Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 6

Dotyczy postępowania pn.: „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dobromierz dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**”

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 07.10.2024 r. wskazał, że przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 735 szt. Opraw oświetleniowych. Dnia 15.11.2024 r. Zamawiający udostępnił aktualizację inwentaryzacji oświetlenia z kosztorysem ofertowym, w których, po odliczeniu opraw zaznaczonych jako nieobjęte wymianą, łączna ilość opraw do wymiany wynosi 683 szt.

Prosimy o wskazanie, jaka ilość opraw podlega wymianie w niniejszym postępowaniu.

Odp. Zakres zamówienia obejmuje wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych sodowych na oprawy w technologii LED oraz uruchomienie systemu sterowania oświetleniem w oprawach. Zamawiający sporządził inwentaryzację całego oświetlenia na terenie gminy w celu udostępnienia Wykonawcom kompletnej informacji na temat istniejącej infrastruktury. Istniejące oprawy w technologii LED nie podlegają wymianie.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział rozliczenie kosztorysowe. Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot zamówienia ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę wykonanych opraw za cenę odpowiadającą iloczynowi wykonanych opraw i ich ceny jednostkowej przewidzianej w kosztorysie ofertowym.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin