





LEGENDA:

-  - Uziom pionowy szpilkowy pogrążony mechanicznie z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy min.17mm i długości min.12m (lokalizacja w środku symbolu)
-  - Taśma stalowa FeZn 30x4 stanowiąca element instalacji uziemiającej
-  - Złącze probiercze
-  - Punkt pomiarowy z wskazaną maksymalną wartością rezystancji uziemienia

UWAGA:

- umieszczenie bednarek musi zostać poprzedzone wykonaniem wykopów kontrolnych w celu potwierdzenia braku becnoci niezidentyfikowanych kabli w ziemi w tym celu należy wykonać komorę o minimalnych wymiarach 1m x 1m x 1m w miejscach wbijania uziomu szpilkowego a jego lokalizację dostosować tak by był co najmniej 75cm od najbliższego kabla, rury lub innego elementu uzbrojenia terenu; w miejscach gdzie na mapie bednarka będzie przecinać sieci podziemne należy wykonać wykop kontrolny po trasie bednarki o szerokości co najmniej 0,5m, głębokości min.1m i długości 1m w każdą stronę od spodziewanej lokalizacji uzbrojenia terenu.
- w lokalizacjach uziomów pionowych wykonać wykopy kontrolne zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznym
- górna krawędź uziemienia musi być umieszczona 1m pod powierzchnią ziemi

| | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--|
| AT PROJECT Sp. z o.o. | | | | | ul. Krasińskiego 4, Ostróżki 83-050 Kolbudy |
| Inwestor: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń | | | | | |
| Nazwa inwestycji: Modernizacja istniejącej ochrony odgromowej oraz instalacji przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych na terenie Wydziału Ujęć Wody Drwęca-Jedwabno | | | | | |
| Obiekt: SUW Drwęca-Jedwabno | | | | | Nr rysunku P07 |
| Treść rys.: Plan uziemienia obiektów ZWso, PG | | | | | Ilość rys. 1 |
| FAZA PW | FUNKCJA AUTOR PROJ. | IMIĘ I NAZWISKO inż. Krzysztof Narkowicz | NR UPRAWNIEN POM/0024/ZHOE/15 | SPECJALNOŚĆ Instal. elektr. | PODPIS |
| SKALA 1:250 | BRANŻA EIA | OPRACOWAŁ --- | --- | Instal. elektr. | |
| DATA Grudzień 2024 | OPRACOWAŁ --- | --- | --- | Instal. elektr. | |
| NR ARCHIW. --- | SPRAWDZIŁ mgr inż. Bartłomiej Zosiuk | POM/0149/POOE/06 | Instal. elektr. | | |