



GMINA MIASTKO

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1

Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68

www.miaastko.pl e-mail: sekretariat@um.miaastko.pl

WliGP.271.6.2025.AS

Miastko, dnia 17.02.2025 r.

Internetowa strona prowadzonego
postępowania, zadający pytania.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Pzp) udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej k/Ronda w Miastku”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w nawiązaniu do wystąpienia o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1320) udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1.

Projekt zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PE100 RC PN10 SDR17. Taka charakterystyka dotyczy rur ciśnieniowych wodociągowych. Jako doświadczony Wykonawca kanalizacji deszczowej proponujemy zastosowanie rur PVC LITYCH o zwiększonej wytrzymałości obwodowej SN12.

Pytanie 2.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie kanalizacji deszczowej z zastosowaniem rur w systemie kielichowym z materiału PP SN8 lub HDPE SN8.

Odpowiedź Zamawiającego na pytania 1 i 2.

Dopuszcza się zastosowanie w wykopach otwartych rur PVC litych SN 12, rur PP lite SN 8, rur HDPE SN 8.

Pytanie 3.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zamienne dla zaprojektowanego przecisku sterowanego pod drogą krajową. Również takie, które wymagałoby wykonanie projektu zamiennego ?

Pytanie wynika stąd, że po rozeznaniu wśród firm specjalizujących się w technologiach bezwykopowych nie znaleźliśmy żadnej, która podjęła by się wykonania w tej technologii z uwagi na ryzyko kolizji z istniejącą deszczówką fi. 600 oraz zbyt małym naziemem na projektowaną rurą.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązuje rozwiązania projektowe dotyczące przejścia pod drogą krajową nr 20 określone w dokumentacji projektowej uzgodnionej przez Zarządcę drogi tj. GDDKiA Oddział w Gdańsku, uzgodnieniem nr O/GD.Z-3.4340.37.1.2021.ER z dnia 07 grudnia 2021 r.

Burmistrz Miastka

Jerzy Wójtowicz

Szumak Wójtowicz