



## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### **Przebudowa fragmentu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na nieruchomościach obejmujących dz. nr 109/9, 109/8, 109/7, 109/30 obręb Bieganowo – FEZP.271.2.2025**

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

#### **Pytanie 1.**

W ogłoszeniu o zamówieniu mamy informację o wymianie przepompowni. W dokumentacji są informacje o zbiorniku i wyposażeniu nowo projektowanej przepompowni. Chciałbym dopytać jak wygląda sprawa istniejącej przepompowni. Czy zbiornik istniejącej przepompowni wraz z wyposażeniem i szafą sterującą pozostają bez zmian? W dokumentacji nie widzę też informacji o nowej szafie sterującej. Czy należy wycenić nową szafę czy przebudowę i podłączenie nowych pomp do istniejącej szafy?

#### **Odpowiedź:**

Projektowaną przepompownię należy posadowić w miejscu istniejącej (demontaż istniejącego zbiornika). Należy wycenić nową szafę sterującą wraz z podłączeniem instalacji nowej przepompowni.

Wójt

Mariusz Gomulski