ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWA

ID	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40	D41
Widok od strony otwarcia									 REWIZJA 23_04_11
Rzut									
Wymiar w świetle przejścia [cm] szer. x wys.	180×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	100×200
Wymiary w świetle muru [cm] szer. x wys.	203×209,5	107×209,5	107×209,5	107×209,5	107×209,5	107×209,5	107×209,5	107×209,5	117×209,5
Orientacja	L	L	L	P	P	P	L	L	P
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lokalizacja	-1.21	0.35	0.32	0.36	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14
Klasa odporności ogniowej	EI 60	-	EI 60	EI 60	-	-	EI 60	EI 60	EI 60
Dymoszczelność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samozamykacz	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒
Kontrola dostępu	kontrola dostępu dwustronna	kontrola dostępu jednostronna	kontrola dostępu dwustronna	-	kontrola dostępu dwustronna	kontrola dostępu dwustronna	kontrola dostępu jednostronna	kontrola dostępu jednostronna	kontrola dostępu dwustronna
Opis	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, pełne, stalowe, płaszczowe, pożarowe i dymoszczelne w klasie EI60 minimalne światło przejścia dla skrzydła czynnego 90x200 cm, w klasie antywłamaniowości RC4	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, stalowe, płaszczowe, w klasie antywłamaniowości RC4,odporność na włamanie - klasa B zgodnie z PN-B-92270:1990,	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, stalowe, płaszczowe, w klasie antywłamaniowości RC4, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001, odporność na włamanie - klasa C zgodnie z PN-B-92270:1990	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, stalowe, płaszczowe, w klasie antywłamaniowości RC5,kuloodporność klasa FB6 zgodnie z PN-EN 1522: 2000	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, stalowe, płaszczowe, przeznaczone do cel więziennych w klasie antywłamaniowości RC4, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001, odporność na włamanie - klasa C zgodnie z PN-B-92270:1990,	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, stalowe, płaszczowe, w klasie antywłamaniowości RC5,kuloodporność klasa FB6 zgodnie z PN-EN 1522: 2000	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, stalowe, płaszczowe, przeznaczone do kancelarii tajnych w klasie antywłamaniowości RC4, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001, odporność na włamanie - klasa C zgodnie z PN-B-92270:1990,	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, stalowe, płaszczowe, w klasie antywłamaniowości RC4,odporność na włamanie - klasa B zgodnie z PN-B-92270:1990	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, stalowe, płaszczowe, w klasie antywłamaniowości RC4,odporność na włamanie - klasa B zgodnie z PN-B-92270:1990
Materiał profili i panel	skrzydło drzwiowe z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej gr.1,5 mm, wypełnione wełną mineralną obłożoną dwustronnie płytami gipsowymi; wewnątrz skrzydła wzmocnienia z ceowników stalowych, ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr.3 mm.	skrzydło drzwiowe z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej gr.2 mm, konstrukcja wzmocniona ceownikami stalowymi i wypełniona wełną mineralną; ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr.3 mm.	skrzydło drzwiowe z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej gr.2 mm, wypełnione wełną mineralną; wewnątrz skrzydła wzmocnienia z ceowników stalowych; ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr.3 mm.	skrzydło drzwiowe z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej gr.2 mm, konstrukcja wzmocniona ceownikami stalowymi, zabezpieczona elementami kuloodpornymi i wypełniona wełną mineralną; ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr.3 mm.	skrzydło drzwiowe z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej gr.2 mm, wypełnione wełną mineralną; wewnątrz skrzydła wzmocnienia z ceowników stalowych; ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr.3 mm.	skrzydło drzwiowe z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej gr.2 mm, konstrukcja wzmocniona ceownikami stalowymi, zabezpieczona elementami kuloodpornymi i wypełniona wełną mineralną; ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr.3 mm.	skrzydło drzwiowe z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej gr.2 mm, wypełnione wełną mineralną; wewnątrz skrzydła wzmocnienia z ceowników stalowych; ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr.3 mm.	skrzydło drzwiowe z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej gr.2 mm, konstrukcja wzmocniona ceownikami stalowymi i wypełniona wełną mineralną; ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr.3 mm.	skrzydło drzwiowe z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej gr.2 mm, konstrukcja wzmocniona ceownikami stalowymi i wypełniona wełną mineralną; ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr.3 mm.
Ościeżnica	ościeżnica stalowa, przylgowa, ceowa o głębokości konstrukcji 115 mm, grubość skrzydła drzwiowego 87 mm, podwójne uszczelki przylgowe EPDM, uszczelki pęcznieiące po obwodzie skrzydła	ościeżnica stalowa, przylgowa, ceowa o głębokości konstrukcji 95 mm, grubość skrzydła drzwiowego 67 mm, podwójne uszczelki przylgowe EPDM	ościeżnica stalowa, przylgowa, ceowa o głębokości konstrukcji 95 mm, grubość skrzydła drzwiowego 67 mm, podwójne uszczelki przylgowe EPDM, współczynnik przenikania ciepła - U=1,3 W/m^2 K	ościeżnica stalowa, przylgowa, ceowa o głębokości konstrukcji 95 mm, grubość skrzydła drzwiowego 67 mm, podwójne uszczelki przylgowe EPDM	ościeżnica stalowa, przylgowa, ceowa o głębokości konstrukcji 95 mm, grubość skrzydła drzwiowego 67 mm, podwójne uszczelki przylgowe EPDM	ościeżnica stalowa, przylgowa, ceowa o głębokości konstrukcji 95 mm, grubość skrzydła drzwiowego 67 mm, podwójne uszczelki przylgowe EPDM	ościeżnica stalowa, przylgowa, ceowa o głębokości konstrukcji 95 mm, grubość skrzydła drzwiowego 67 mm, podwójne uszczelki przylgowe EPDM	ościeżnica stalowa, przylgowa, ceowa o głębokości konstrukcji 95 mm, grubość skrzydła drzwiowego 67 mm, podwójne uszczelki przylgowe EPDM	ościeżnica stalowa, przylgowa, ceowa o głębokości konstrukcji 95 mm, grubość skrzydła drzwiowego 67 mm, podwójne uszczelki przylgowe EPDM
Klasa użytkowania	2-3	2-3	2-3	2-3	4	3-4	2-3	2-3	2-3
Izolacyjność akustyczna		Rw = 47 dB	Rw = 40 dB	Rw = 40 dB	Rw = 40 dB	Rw = 40 dB	Rw = 40 dB	Rw = 47 dB	Rw = 47 dB
Okucia	trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, po cztery zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi, zamek wewnętrzny rozporowy ze stali nierdzewnej klasy 7 wg. PN-EN 12209:2005, gałka-gałka ze stali nierdzewnej, rozety okrągłe, automatyczna blokada skrzydła biernego, elementy widoczne w wykończeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze grafitowym	trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, cztery zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi, zamek wewnętrzny rozporowy ze stali nierdzewnej klasy 7 wg. PN-EN 12209:2005, klamka-gałka ze stali nierdzewnej, rozety okrągłe, elementy widoczne w wykończeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze grafitowym	trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, trzy zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi, zamek rozporowy klasy 7 wg. PN-EN 12209:2005, zamek dodatkowy min. klasy 6 wg. PN-EN 12209:2005, zasuwa nawierzchniowa z kłódką klasy zabezpieczenia - 5 - zgodnie z PN-EN 12320:2002, zestaw do plombowania, klamka-gałka ze stali nierdzewnej, rozety okrągłe, elementy widoczne w wykończeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze grafitowym	trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, cztery zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi, zamek rozporowy klasy 7 wg. PN-EN 12209:2005, zamek dodatkowy min. klasy 6 wg. PN-EN 12209:2005, klamka-klamka ze stali nierdzewnej, rozety okrągłe, elementy widoczne w wykończeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze grafitowym	trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, cztery zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi, zamek więzienny lub rozporowy ze stali nierdzewnej klasy 7 wg. PN-EN 12209:2005, zamek dodatkowy min. klasy 6 wg. PN-EN 12209:2005 pochwyt aluminiowy, rozety okrągłe, dwie zasuwy stalowe wpuszczane, wizjer więzienny chroniony szkłem kuloodpornym BR2, łańcuch więzienny, okienko do podawania posiłków (35x35cm) z czterema zawiasami Ø 22 z łożyskami tocznymi, zamykane na zamek dodatkowy min. klasy 6 wg. PN-EN 12209:2005	trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, cztery zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi, zamek wewnętrzny rozporowy ze stali nierdzewnej klasy 7 wg. PN-EN 12209:2005, zamek dodatkowy min. klasy 6 wg. PN-EN 12209:2005 gałka-gałka ze stali nierdzewnej, rozety okrągłe, elementy widoczne w wykończeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze grafitowym	trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, cztery zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi, zamek rozporowy ze stali nierdzewnej klasy 7 wg. PN-EN 12209:2005, zamek skarbcowy min. klasy B (z zabezpieczeniem przed RTG) wg. PN-EN 1300, gałka-gałka ze stali nierdzewnej, zestaw do plombowania	trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, cztery zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi, zamek wewnętrzny rozporowy ze stali nierdzewnej klasy 7 wg. PN-EN 12209:2005, klamka-gałka ze stali nierdzewnej, rozety okrągłe, elementy widoczne w wykończeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze grafitowym	trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, cztery zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi, zamek wewnętrzny rozporowy ze stali nierdzewnej klasy 7 wg. PN-EN 12209:2005, gałka-klamka ze stali nierdzewnej, zamek antypaniczny, rozety okrągłe, elementy widoczne w wykończeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze grafitowym
Wentylacja									
Kolor zestawu	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035

UWAGI:
1. Dostawca zobowiązany jest do przeliczenia konstrukcji zestawów i szklenia z dostosowaniem do warunków lokalnych i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za pracę wszystkich elementów wbudowanego zestawu. Jego właściwe zakotwienie, uszczelnienie i powiązanie z elementami towarzyszącymi w sposób nie powodujący niekorzystnych zjawisk w zakresie statyki, fizyki i estetyki budowli.
2. Montaż samozamykacza powinien być uzgodniony z projektantem oraz nie może uniemożliwiać otwarcia drzwi na wymagana szerokość, a także obniżać wymaganej wysokości przejścia. Samozamykacze dobieramy względem parametrów szkrzydeł szerokości i wagi.
3. Wszystkie wymiary, gdzie jednostki nie zostały podane, należy rozumieć jako wymiary w centymetrach.
4. x- szerokośc w świetle prześcia
y- wysokość w świetle przejścia
podane wymiary są wymiarami min. w świetle przejścia. Po pełnym otwarciu drzwi wymiar przejścia nie może zostać zawężony przez skrzydła drzwiowe.
5. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, wiedzą techniczną, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Uzgodnieniami Podczas Procesu Budowlanego dla zadania budowa hali sportowej z częścią basenową wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

REWIZJA 23_04_11 - ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI, ZASTOSOWANIE ZAMKA ANTYPANICZNEGO

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
ten projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowania, powielanie, odtapzwanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

GŁÓWNY PROJEKTANT:	podpis :
arch. Remigiusz Smolik upr. nr 18/97- Szczecin specjaność architektoniczna	

OPRACOWANIE:	podpis :
arch. Magdalena Budzyńska specjalność architektoniczna	

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA WŁOCHY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES:

ul. Komitetu Obrony Robotników 57
02-146 Warszawa,
dz. nr ew.12/7, 12/10 z obrębu 2-06-02

INWESTOR:

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

BRANŻA:	FAZA:
ARCHITEKTURA	PW

SKALA:	DATA:	NR RYS:
-	11 KWIETNIA 2023	A43f