

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15

Bydgoszcz, dnia 13.06.2025 r.
WZP.271.29.2025.B

Oznaczenie i numer postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu fragmentu terenu na os. Wyżyny w Bydgoszczy (program BBO) - WZP.271.29.2025.B

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Pytanie:

Proszę o informację zamawiający zamieścił całą niezbędną dokumentację projektową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja dołączona do postępowania jest kompletna na potrzeby określenia przedmiotu umowy.

2. Pytanie:

Czy projektant przewidział problemy montażowe kabla YKY 5x16mm² w tak małym zaprojektowanym słupie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jako linię zasilającą należy zastosować kabel YKY 5x10mm².

3. Pytanie:

W związku z projektowanym kablem zasilającym 5x16 proszę o informację czy wszystkie lampy mają działać w jednym obwodzie czy będzie podział na dwa lub więcej obwodów, jeżeli tak to poproszę o podział która lampa w którym obwodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zadanie przewiduje montaż 12 lamp oświetleniowych parkowych. Należy łączyć naprzemiennie 4 lampy na każdą fazę linii zasilającej. Zasilanie oświetlenia Skweru należy prowadzić od lampy na ul. Łomżyńskiej (wskazanej w dokumentacji projektowej). Prace przy podłączaniu instalacji do wskazanego słupa oświetleniowego wymagają złożenia do ZDMiKP wniosku o dopuszczenie do prac.
Nazwa wniosku: „Zgłoszenie wykonania pracy przez zewnętrznego wykonawcę”.

4. Pytanie:

Czy zamawiający może podać które sterowniki DALI współpracują z systemem Bydgoskiego ZDMiKP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Bydgoszczy funkcjonuje system sterowania oświetleniem firmy APANET. Sterowniki DALI montowane w słupach oświetleniowych muszą być zgodne i kompatybilne z tym systemem. Wykonawca zobowiązany jest do montażu sterowników DALI i ich rejestracji w systemie, co wiąże się z poniesieniem przez Wykonawcę kosztów integracji nowych sterowników z systemem sterowania.

5. Pytanie:

Według uzgodnień ZDMiKP należy wykonać szafkę sterowniczą do oświetlenia, brak zamieszczonego takiego projektu, jeżeli wykonawca ma taką szafkę wykonać to poproszę o zamieszczenie poprawnego projektu do obsługi lamp LED gdyż przy podobnej inwestycji wykonawca był zmuszony samemu przeprojektowywać cały układ sterowania aby dostosować go do wymogów i programów ZDMiKP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wykonanie szafy sterowniczej nie leży w zakresie niniejszego postępowania.

6. Pytanie:

Proszę o potwierdzenie czy termin składania ofert to na pewno 19.06.2025 - jest to Świąto.

Odpowiedź.

Termin składania ofert zostaje zmieniony w związku ze zmianą treści SWZ na 26.06.2025r.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust.1 uPzp modyfikuje treść:

- 1) **Rozdz. X** swz, który przyjmuje brzmienie:
„Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są członkowie komisji przetargowej: Adam Wesołowski, Paulina Gruszczyńska, Rafał Ciarkowski, Patrycja Regulska, Paulina Stępniaś”.
- 2) **Rozdz. XI pkt 1** swz, który przyjmuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **25.07.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
- 3) **Rozdz. XIII pkt 1** swz, który przyjmuje brzmienie:
„**Składanie ofert:** Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania wskazanej w Rozdziale II SWZ do **dnia 26.06.2025 r. do godz. 11:00.**”
- 4) **Rozdz. XIV pkt 1** swz, który przyjmuje brzmienie:
„**Otwarcie ofert** złożonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania **nastąpi w dniu 26.06.2025 r. o godz. 11.30.** Otwarcie ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty.”
- 5) **§ 6 ust. 1** umowy, który przyjmuje brzmienie:
„Zamawiający wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, działających w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiającego, w osobach:
 - 1) Pauliny Stępniaś – nr upr. bud. _____ – spec. konstrukcyjno-budowlana,
 - 2) Jacka Pilarskiego – nr upr. bud. _____ – spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).”

Załącznik:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Patrycja Regulska, Rafał Ciarkowski

Dyrektor WZP

Kornelia Kwaczonek