

GK.ZP.271.12.2024

Wałcz, 13.09.2024 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wałcz
ul. Dąbrowskiego 8
78-600 Wałcz

<https://plarformazakupowa.pl/pn/gminawalcz>

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szwecja, gm. Wałcz”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 tj.), Zamawiający – Gmina Wałcz przekazuje treść wniosków o wyjaśnienia treści SWZ i udzielone wyjaśnienia.

Pytanie 1

Czy stacja transformatorowa jest własnością Zamawiającego czy zakładu energetycznego? Załączona umowa na dostawę energii elektrycznej w pełni tego nie precyzuje.

Odpowiedź:

Stacja transformatorowa jest własnością zakładu energetycznego.

Pytanie 2

Z umowy z zakładem energetycznym wynika, że moc umowna wynosi 27kW. Czy moc umowna równa się mocy przyłączeniowej określonej w warunkach?

Odpowiedź:

zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji leży po stronie wykonawcy

Pytanie 3

Prosiłbym o udostępnienie aktualnego układu zasilania Oczyszczalni zawierającego informacji o mocy transformatora oraz linii zasilającej Oczyszczalnię.

Odpowiedź:

zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji leży po stronie wykonawcy

Pytanie 4

Dzień dobry,

w związku z zamiarem przystąpienia do ww. postępowania i rozbieżnościami występującymi między

GK.ZP.271.12.2024

ogłoszeniem a SWZ prosimy o wyjaśnienie jak jest termin składania ofert 19 czy 20.09?

Jednocześnie w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na oferty dostawców prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni.

Zmiany w tym zakresie pozwolą na złożenie oferty przez większą liczbę potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź:

Poprawny termin składania ofert to 20.09.2024 r.

Jednocześnie Zamawiający częściowo przychyła się do wniosku i ustala nowy termin złożenia ofert na dzień 27.09.2024 r. godz. 08:00.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający zmienia zapis umieszczony w rozdziałach:

XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Było:

1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia **19.09.2024 r.** do godziny **8:00**.
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w dniu **19.09.2024 r.** o godzinie **08:30**.

Jest:

1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia **27.09.2024 r.** do godziny **8:00**.
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w dniu **27.09.2024 r.** o godzinie **08:30**.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Było:

1. Termin związania oferta wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania oferta upływa w dniu **19.10.2024 r.**

Jest:

1. Termin związania oferta wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania oferta upływa w dniu **26.10.2024 r.**

XX. BADANIE OFERT, OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Było:

8. W Kryterium „Główny Projektant branży sanitarnej/technologicznej”, musi posiadać doświadczenie przy projektowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej, obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację czynnej w ruchu oczyszczalni ścieków komunalnych w technologii SBR (sekwencyjnych reaktorów biologicznych) o przepustowości min. 200 m³/dobę.

Wykonawca w ofercie poda ilość projektów, obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację czynnej w ruchu oczyszczalni ścieków komunalnych w technologii SBR (sekwencyjnych reaktorów biologicznych) o przepustowości min. 200 m³/dobę, przy których Kierownik Budowy pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych w ciągu ostatnich 10 lat przed wszczęciem przedmiotowego postępowania.

GK.ZP.271.12.2024

Jest:

8. W Kryterium „Główny Projektant branży sanitarnej/technologicznej”, musi posiadać doświadczenie przy projektowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej, obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację czynnej w ruchu oczyszczalni ścieków komunalnych w technologii SBR (sekwencyjnych reaktorów biologicznych) o przepustowości min. 200 m³/dobę.

Wykonawca w ofercie poda ilość projektów, obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację czynnej w ruchu oczyszczalni ścieków komunalnych w technologii SBR (sekwencyjnych reaktorów biologicznych) o przepustowości min. 200 m³/dobę, przy których główny projektant branży sanitarnej pełnił funkcję projektanta w ciągu ostatnich 10 lat przed wszczęciem przedmiotowego postępowania.

Zamawiający

Właściwy podpis na oryginale dokumentu