



**PAŃSTWOWY  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY  
W BYDGOSZCZY**

*T. Kwa. R. Pyjos*

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA	
data wpływu	15-10-2021
nr woływu	156233/2021
ilość załączników	.....

Znak sprawy: NNZ.9022.3.96.2021

**ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU**

Bydgoszcz, dnia 12.10.2021 r.

Egz. nr 1

*Sebastian Piłkiński*

15. 10. 2021

**DECYZJA NR 351/2021**

*P. L. Jusik*  
**KIEROWNIK REFERATU**

*Rafał Pyjos*  
13.10.2021

Na podstawie art. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 195) w związku z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.) i § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

**PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCZY**

po rozpatrzeniu wystąpienia Pana Rafała Pyjosa – pełnomocnika Pana Rafała Bruskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy – w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przepisów dla urządzenia dziewięciu sal zajęć oraz pomieszczenia kuchni o zaniżonej wysokości, zlokalizowanych w istniejącym budynku przedszkola nr 66 w Bydgoszczy przy ul. Zapolskiej 16

**ORZĘKA**

wyrazić zgodę na odstąpienie od przepisów dla realizacji wnioskowanego zamierzenia pod warunkiem:

- realizacji systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w przedmiotowych pomieszczeniach,
- uzgodnienia pod względem wymagań sanitarnych i zdrowotnych projektu budowlanego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy lub uprawnionym rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych.

## UZASADNIENIE

Pan Rafał Pyjos – pełnomocnik Pana Rafała Bruskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy – wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem w powyższej sprawie charakteryzując zamierzenie w sposób graficzny i opisowy.

Z otrzymanych materiałów wynika, że inwestor zamierza urządzić dziewięć sal zajęć przeznaczonych dla 19-25 dzieci oraz 2-3 nauczycieli o zaniżonej wysokości wynoszącej 2,95 m oraz pomieszczenie kuchni o zaniżonej wysokości 2,95 m z lokalnym obniżeniem do 2,55 m na około 40% powierzchni, przeznaczone dla 3 pracowników. Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane są w istniejącym budynku przedszkola nr 66 w Bydgoszczy przy ul. Zapolskiej 16.

Urządzenie pomieszczeń stałej pracy/stałego pobytu o wysokości zaniżonej w stosunku do wymagań nie jest rozwiązaniem prawidłowym, lecz możliwym do realizacji o ile wyrazi na to zgodę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Stanowią o tym przywołane na wstępie przepisy porządzeń Ministra Infrastruktury oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Analizując przedstawione materiały Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uznał, że w zakresie zaniżonej wysokości, przy realizacji warunków zgłoszonych w osnowie, możliwe będzie zapewnienie minimum standardów higienicznych i zdrowotnych mających wpływ na zdrowie ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy orzekł jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ul. Targowa 65 za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy ul. Kujawska 4, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Strona ma prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z upoważnienia  
Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  
Z-ca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  
*Dorota Janużyk-Rutecka*  
Dorota JANUŻYK-RUTECKA

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. **Pełnomocnik**

Pana Rafała Bruskiego  
Prezydenta Miasta Bydgoszczy  
85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

**Pan Rafał Pyjos**

Kierownik Referatu Wydziału Inwestycji Miasta  
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15 – egz. nr 1 (za potwierdzeniem odbioru)

2. a/a – egz. nr 2