



LEGENDA WENTYLACJA

- Kanał czepny
- Kanał nawiewny
- Kanał wyrzutowy
- Kanał transferowy
- Kanał wyrzutowy sanitariaty
- Kratka kontaktowa
- Nawiewnik wirowy ze skrzynką
- Zawór wentylacyjny
- Wywiewka kanalizacyjna

- Uwagi montażowe:
- Montaż centrli wentrnej przewidziew w porozumieniu z branżą budowlaną
 - Przewidz odprowadzenie skroplin z central oraz jednostek klimatyzacji – włączyć przez zasysanie wody z mechanicznym zamknięciem przeciwapowrotnym i czyszczeniem
 - Dla pomieszczeń sanitarnych należy przewidzieć kratki kontaktowe lub kanały transferowe zgodnie z częścią rysunkową opisaną
 - Przewidz demontaż istniejących kratki i kanałów włączonych do kominów mrowanych
 - Zdobęd wszystkie niewykorzystywane kratki wentylacji grawitacyjnej, wywiewki stanowią wykorzystywane kanały dla celów wentylacji mechanicznej
 - Mocowania kanałów wentylacyjnych oraz ruracików freonowych wykonat za pomocą systemowych mocowań
 - Wykonanie każdego otworu na przewody wentylacyjne w stropie lub ścianie zewnętrznej

0.1	Wiatrołap	8,76
0.2	Korytarz	20,27
0.3	Sala zajęć	70,66
0.4	Sanitariat dzieci	9,46
0.5	Zimownia	11,65
0.6	Kuchnia	14,40
0.7	Korytarz	12,95
0.8	Klatka schodowa	15,28
0.9	Kuchnia	22,34
0.10	Magazyn	3,86
0.11	Magazyn	4,34
0.12	Sanitariat dzieci	12,87
0.13	Magazyn	2,37
0.14	Magazyn wózków	3,36
0.15	Magazyn	2,22
0.16	Sala zajęć	71,00
0.17	Isolacja	3,60
0.18	WC prac.m.n.	5,37
0.19	Przedsionek	1,98
0.20	WC prac. D.	1,40
0.21	Klatka schodowa	15,14
0.22	Korytarz	6,42
0.23	Wiatrołap	2,00
0.24	Sala zajęć	67,21
0.25	Magazyn	2,28
0.26	Sanitariat dzieci	13,74
0.27	Magazyn	1,95
0.28	Klatka schodowa	13,17
0.29	WC konserwatora	1,77
0.30	Sanitariat	7,82
0.31	Sala zajęć	58,92
0.32	Administracja	11,68
0.33	Magazyn zewnętrzny	2,91
POZIOM PARTERU RAZEM		462,81

TOTO ARCHITEKCI

PROJEKTANT:
mgr inż. Wacław Kabaciński
waclaw.kabacinski@poczta.onet.pl

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Paweł Matynka
pawel.matynka@poczta.onet.pl

BRANŻA
SANITARNIA

ADRES:
ul. Gabriela Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

TOTO Architekt - Karolina Paluszyska -Czekaj
ul. Wądoły 22/6a, Gdańsk
tel. 500 218 443

PODPIS:

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje”

NAMNA RYSUNKU:
RZUT PARTERU - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

FAZA
PW

SKALA
1:50

DATA
11.2021

NR RYS.
WM 02