



LEGENDA:

- Oznaczenie rurociągów instalacji c.t. z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie zaciskanych, prowadzić pod stropem - MEDIUM GLIKOL PROPYLENOWY 35%
- Oznaczenie rurociągów instalacji c.t. z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie zaciskanych, prowadzić pod stropem - MEDIUM WODA
- Oznaczenie projektowanego zaworu trójdrożnego z siłownikiem
- Projektowane zawory odcinające
- Projektowane zawory zwrotne
- Projektowane automatyczne odpowietzniki
- Oznaczenie projektowanych automatycznych zaworów równoważących i regulacyjnych bez siłownika
- Projektowane filtry siatkowe
- Wielkość i kierunek spadku przewodów
- Oznaczenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
- Pompy obiegowe
- Manometry i termometry tarczowe
- Przejście ppoż.

UWAGI:

- Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ppoż poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.
- Przewody izolować otuliną zgodnie z częścią opisową opracowania.
- Zawór z siłownikiem należy montować w pozycji poziomej lub pionowej z siłownikiem do góry. Nie wolno montować zaworu z siłownikiem skierowanym na dół.

<div>TOTO</div> <div>ARCHITEKCI</div>		TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska -Czekaj ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk tel. 500 218 463				
PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Kabaciński <small>KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.</small>		PODPIS:		TEMAT: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje"		
OPRACOWANIE: mgr inż. Mateusz Janaszek		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Matynka <small>KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.</small>		NAZWA RYSUNKU: ROZWINIĘCIA INSTALACJI C.T.		
BRANŻA SANITARNA						
ADRES: ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz						
		FAZA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
		PW	1:100		11.2021	CO 06