



Gryfice, dnia 17 kwietnia 2025 r.

ZDP.2311.03.2025.MG

Z-8

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.:

„Remont DP nr 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo”

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia oraz modyfikuje niektóre zapisy w SWZ na podstawie art. 286 ust. 1:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zamieszczonym dokumentem „Aktualny przedmiar robót”, a Projektem Wykonawczym. Projekt zakłada wykonanie poboczy gruntowych, a „Aktualny przedmiar robót” wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego, jest to zmiana w stosunku do pierwotnego przedmiaru robót załączonego do postępowania. Wykonawca ma obowiązek wycenić zakres projektowy, traktując przedmiar jako element pomocniczy, w związku z tym: Czy pobocza mają być wykonane zgodnie z projektem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pobocza mają zostać wykonane z destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania. Do wyceny oferty należy przyjąć ilości i rozwiązania, które są zawarte w aktualnym przedmiarze robót.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.

p.o. KIEROWNIKA

Magdalena Gromek