



Znak: AE/ZP-27-21/25

Tarnów, 2025-04-08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 5 538 000 EURO) na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku diagnostycznego w ramach modernizacji zespołu Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie”.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt. 5.7.16 SWZ** - W pkt 5.7.16. zawarto informację, że Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych. Czy ta mapa obejmuje pełen zakres terenu, który może być niezbędny dla opracowania projektu przyłączy do budynku (tj. np. lokalizację agregatu prądotwórczego i stacji transformatorowej)? Prosimy o udostępnienie mapy w materiałach przetargowych.
2. **Dotyczy pkt. 5.7.16 SWZ** - W pkt 5.7.16. zawarto informację, że Zamawiający posiada „Opinię geotechniczną – dokumentację badań podłoża gruntowego”. Czy ta opinia obejmuje pełen zakres, który może być niezbędny dla opracowania projektu – tj. np. odkrywki fundamentowe i odwierty badawcze w bezpośrednim sąsiedztwie budynku istniejącego, który jest przewidziany do nadbudowy? Prosimy o udostępnienie mapy w materiałach przetargowych.
3. Czy Zamawiający gwarantuje, że projektantom zostaną dostarczone pełne wytyczne projektowe dla urządzeń RM i CT (w zakresie wytycznych przestrzennych, obciążeniowych, instalacyjnych) niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania obiektu – w terminie pozwalającym na wywiązanie się z pośrednich terminów umownych?
4. **Dotyczy pkt. 5.7.16 SWZ** - W pkt 5.7.16. zawarto informację, że „dostosowanie pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz Pracowni Tomografii Komputerowej do wymogów przepisów z zakresu ochrony radiologicznej (klatka Faradaya) nie stanowi przedmiotu zamówienia i nie należy go wyceniać w ofercie”. Ponieważ wykonanie klatki Faradaya dla RM i osłon radiologicznych w posadzce i stropie pracowni CT, wykonanie podposadzkowych kanałów instalacyjnych, jak również dostarczenie i montaż ochronnych drzwi i okienek podglądowych do tych pracowni, warunkują możliwość wykończenia w/w pomieszczeń – prosimy o potwierdzenie, że ich wykończenie w zakresie budowlano-instalacyjnym jest całkowicie wyłączone z zakresu zamówienia?
5. Czy Zamawiający gwarantuje, że projektantom zostaną dostarczone pełne wytyczne projektowe w zakresie technologii i wyposażenia Zakładu Patomorfologii (wymagania przestrzenno-instalacyjne dla urządzeń przewidzianych do zastosowania) niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania obiektu – w terminie pozwalającym na wywiązanie się z pośrednich terminów umownych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający informuje, iż mapa do celów projektowych obejmuje lokalizację stacji transformatorowej, nie obejmuje natomiast lokalizacji agregatu prądotwórczego. W załączeniu Zamawiający udostępnia „Mapę do celów projektowych sytuacyjno-wysokościową” – Załącznik Nr 1 do pisma.

Ad 2

Zamawiający informuje, iż opinia geotechniczna obejmuje odwierty badawcze w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, nie obejmuje natomiast odkrywek fundamentowych. W załączeniu Zamawiający udostępnia „Opinię geotechniczną. Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Projekt geotechniczny” – Załącznik Nr 2 do pisma.

Ad 3

Zamawiający informuje, iż obecnie opracowuje opis przedmiotu zamówienia na dostawę rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego. Dane, o których mowa w pytaniu Zamawiający przekaże Wykonawcy na etapie projektowania.

Ad 4

Zamawiający informuje, iż dostarczenie i montaż ochronnych drzwi oraz okienek podglądowych do pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz Pracowni Tomografii Komputerowej leży po stronie Wykonawcy, stanowi przedmiot niniejszego zamówienia i należy je wycenić w ofercie, natomiast wykonanie klatki Faradaya i osłon radiologicznych w posadzce i stropie pracowni, wykonanie podposadzkowych kanałów instalacyjnych leży po stronie Wykonawców, którzy dostarczą rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy, nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia i nie należy ich wyceniać w ofercie.

Ad 5

Zamawiający informuje, iż obecnie opracowuje opis przedmiotu zamówienia na dostawę stołu sekcyjnego oraz komór chłodniczych. Dane, o których mowa w pytaniu Zamawiający przekaże Wykonawcy na etapie projektowania.

W załączeniu „Mapa do celów projektowych sytuacyjno-wysokościowa” – Załącznik Nr 1 do pisma oraz „Opinia geotechniczna. Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Projekt geotechniczny” – Załącznik Nr 2 do pisma.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a


DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta