

















Uwagi:

6. W razie konieczności pręty dopasować do obrysu ściany oporowej.

Zestawienie stali dla S2

Nr	# pręta B500SP	Ilość	Długość	Dł.Całk. [m] B500SP		
	[mm]	[szt.]	[m]	#12	#16	#20
1	20	33	3,716		122,63	122,63
2	16	66	3,133			
3	12	47	3,340	156,98		
4	12	33	1,236	40,79		
5.1	12	6	0,933	5,60		
5.2	12	6	1,136	6,82		
6	20	17	4,970		84,49	84,49
7	12	41	4,850	198,85		
8	12	8	1,389	11,11		
9	12	34	0,860	29,24		
Długość razem			[m]	449,384	207,118	207,118
Masa 1 mb			[kg/m]	0,888	1,578	2,466
Masa stali wg średnic			[kg]	398,97	326,90	510,78
Masa stali dla S2			**[kg]**	**1236,7**		

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. Rysunek gabarytowy – segment nr2
2. Dla prętów zbrojeniowych i strzemion podano długość całkowitą mierzoną po ich osi.
3. Minimalne średnice wałków do odgięć prętów:
   #12 – 60mm / #16 – 80mm. / #20 – 100mm.
4. Otulina prętów zbrojeniowych:
   6,0cm dla prętów od strony odziemnej
   3,0cm dla prętów od strony widocznej.
5. Pręty, które nie zostały rozrysowane, są prętami prostymi.

Zestawienie materiałów dla S2

stal zbrojeniowa A–IIIN B500SP	–1236,7kg
beton konstrukcyjny C30/37 (B37) W8 F150	–15,2m^3
beton podkładowy C8/10	–1,6m^3
deskowanie	–40,25m^2
zabezp. antykorozyjne betonu w części odziemnej	–23,8m^2
zabezp. antykorozyjne betonu w części widocznej	–15,7m^2

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko, tel.: 74 869-01-80, e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

Jednostka projektowa: Biuro Projektów Inżynierskich INFRASTRUKTURA SZYMON MIGOCKI
ul. Bolesława Chrobrego 23/8, 55-200 Oława, tel. 792-948-508, e-mail: bpi.infrastruktura@wp.pl

Nazwa zadania	Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr3276D km6+246 – 6+290 [powódź – wrzesień 2024r]
Tytuł rysunku	Rysunek zbrojeniowy – segment nr2
Stadium	Projekt techniczny
Obiekt	Mur oporowy
Projektant (branża mostowa)	mgr inż. Szymon Migocki, Uprawn. 124/0005/14 w spec. mostowej do proj. bez ograniczeń
Asystent (branża mostowa)	
Asystent	
Sprawdzający (branża mostowa)	mgr inż. Łukasz Łytka, Uprawn. 313/0015/15 w spec. mostowej do proj. bez ograniczeń
Data	05.2025r
Skala	1:20
Numer rys.	M–5.2