



GMINA
ŻNIN

Żnin, dnia 9 maja 2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP.271.9.2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Budowę remizy OSP Wawrzynki” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00211710/01

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2024 poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

1. Czy ze względu na bardzo krótki czas wykonania zadania, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania?
2. Prosimy o sprostowanie z czego ma zostać wykonana połać dachu? W SWZ widnieje informacja, iż połać dachu ma być wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem PIR o gr. 16,5/20,0., natomiast w dokumentacji projektowej jest informacja o pokryciu dachowym z blachy trapezowej T55 bez ocieplenia.

Odpowiedź:

ad. 1 Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji inwestycji.

ad. 2 Informacja zawarta w dokumentacji (branża konstrukcyjna) odnośnie pokrycia dachu z blachy trapezowej T 55 jest omyłka pisarską.

Sprawę prowadzi:

Beata Basińska – główny specjalista ds. zamówień publicznych
kontakt: 503 949 297 lub (+48) 52 30 31 301, e-mail: b.basinska@gminaznin.pl

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, kontakt: (+48) 52 30 31 301, e-mail: kontakt@gminaznin.pl