
	<p>DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl</p>	
---	--	---

Kraków, dnia 08.10.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), którego przedmiotem jest przebudowa tarasów na 2 piętrze budynku Wydziału Chemii ul. Gronostajowej 2 w obrębie seg. E i F na pomieszczenia użytkowe - laboratoria pracowników naukowych, numer postępowania 80.272.302.2024.

Pytania i odpowiedzi nr 3 do treści SWZ, modyfikacja SWZ

Pytanie 1:

W związku z opublikowaną w dniu 02.10.2024r. odpowiedzią na nasze pytanie dotyczące blatów ceramicznych zgłaszamy niniejszym, iż postępowanie obarczone jest istotnym, aczkolwiek nadal odwracalnym na tym etapie błędem projektowym. Sumaryczne wymogi jakościowe oraz certyfikacyjne dotyczące blatów ceramicznych wskazują na konkretnego producenta ceramiki tj. firmę Systemceram. Producent ten wymagany jest zatem w SIWZ oraz OPZ dla możliwości złożenia oferty, a kwestią sporną jest kolor blatów w odcieniu niebieskiego typ „blue glaze” który ta firma produkuje na wyłączność dla jednego dostawcy/producenta mebli laboratoryjnych tj firmy Koetterman. Nie dopuszczając innych odcieni dla blatów obarczonych konkretnymi wymaganiami technicznymi Zamawiający prawdopodobnie nieświadomie stworzył sytuację uniemożliwiającą złożenie równoważnej oferty jakimkolwiek innemu podmiotowi niż wspomniany wcześniej dostawca co jest sprzeczne z zasadami konkurencyjności PZP. Prosimy o niezwłoczne wyjaśnienia i dopuszczenie innej kolorystyki blatów dla uniknięcia błędu projektowego. Dla potwierdzenia naszej tezy załączamy certyfikaty firmy Systemceram które są ogólnodostępne i możliwe do zweryfikowania na każdym etapie projektu.

Załącznik do pisma nr 1 – specyfikacja blatów producenta Systemceram.

Odpowiedz 1:

Zamawiający rezygnuje z wymagania koloru niebieskiego w przypadku blatów z żywicy fenylowej oraz ceramiki, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów w tym zakresie. Zamawiający wybierze kolor blatów z palety kolorystycznej przedstawionej na etapie realizacji przez wyłonionego Wykonawcę.

II. MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający w celu usunięcia rozbieżności między SWZ a dokumentacja przetargową dodaje do rozdziału IV SWZ przedmiotowe środki dowodowe ust. 2 o treści:

*„Zamawiający informuje iż w przypadku kiedy w specyfikacji wyposażenia technicznego pojawiają się zapisy o konieczności złożenia wraz z ofertą normy/badania zgodności z normą/badania zgodności z dyrektywą, tych zapisów należy **nie stosować**, ponieważ w SWZ nie przewidziano złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.”*

III. MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, iż każdorazowo przy powoływaniu się w SWZ (wraz z załącznikami) na normy /atesty/certyfikaty/dyrektywy Zamawiający dopuszcza normy/atesty/certyfikaty/dyrektywy równoważne.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, jej modyfikacja, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą ulegają zmianie.

Nowy termin składania ofert: 15.10.2024 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 15.10.2024 r. godz. 11:00

Termin związania ofertą do dnia 13.11.2024 r. włącznie.

Załączniki:

- Załącznik do pytania nr 1 – specyfikacja blatów producenta Systemceram
- Modyfikacja treści SWZ z dnia 08.10.2024 r.

Z poważaniem,

Joanna Piecuch