



- UWAGA:
1. Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i projektami branżowymi. Wszystkie elementy należy w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
 2. Do realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP, Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o Prawie Budowlanym, rozporządzenia o Warunkach Technicznych, przepisami sanitarnymi, BHP i ppoż, oraz obowiązującymi Normami, instrukcjami producentów, oraz obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Dobrań Robót.
 3. Wszystkie wybrane materiały i systemy są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości technicznych od przyjętego produktu.
 4. Wszelkie zmiany w projekcie muszą być uzgodnione z Projektantem i nie mogą być wprowadzane bez jego zgody. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki zmian wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia.
 5. Wszelkie wymiary kanałów i kształtek należy dobrać przed zamówieniem.

KN125x100
25 m³/h
oznaczenie kanałów w wywiewnych, wymiary, wydajność

KN225x125
60 m³/h
oznaczenie kanałów nawiewnych, wymiary, wydajność

OBIEKT	BUDYNEK ŻŁOBKA	TYTUŁ PROJEKTU:
LOKALIZACJA	ul. Długa, Wrocanka, dz nr 994 i 1000, obręb Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe	BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI WROCANKA
INWESTOR	GMINA MIEJSCE PIASTOWE	GMINA MIEJSCE PIASTOWE
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYS	INSTALACJA WENTYLACJI - Rzut partetu	data
projektant: mgr inż. Piotr Kamieniec nr upraw. PDK/0230/POOS/12 sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Kiełtyka nr upraw. PDK/0267/POOS/13		03.01.2024r
SKALA 1:100	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS
		10IS