



01/1 KL SCHODOWA I WINDA
15,76 m <sup>2</sup>
02/1 KOMUNIKACJA
15,76 m <sup>2</sup>
03/1 TOAILETA
15,76 m <sup>2</sup>
04/1 POM. SOCJALNE
15,76 m <sup>2</sup>
05/1 SEKRETARIAT
15,76 m <sup>2</sup>
06/1 POM. BIUROWE
15,76 m <sup>2</sup>
07/1 BIURO DYREKTORA
15,76 m <sup>2</sup>
08/1 POM. SERWEROWNI
15,76 m <sup>2</sup>
09/1 POM. MAGAZYNOWE
15,76 m <sup>2</sup>
10/1 POM. MAGAZYNOWE
15,76 m <sup>2</sup>
11/1 POM. MAGAZYNOWE
15,76 m <sup>2</sup>

POWIERZCHNIA STRYCHU 234,1 m<sup>2</sup> + p.pom. 44,3 m<sup>2</sup>

- UWAGA:
- Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i projektantem branżowym. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
  - Do realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o Prawie Budowlanym, Rozporządzenia o Warunkach Technicznych, przepisami sanitarnymi, BHP i ppoż, oraz obowiązującymi Normami, instrukcjami producentów, oraz obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Doboru Robót.
  - Wszystkie wybrane materiały i systemy są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości technicznych od przyjętego produktu.
  - Wszelkie zmiany w projekcie muszą być uzgodnione z Projektantem i nie mogą być wprowadzone bez jego zgody, autor nie bierze odpowiedzialności za skutki zmian wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia.
  - Wszystkie wymiary kanałów i kształtek należy domierzyć na budowie przed zamówieniem.

**KW125x100**  
**25 m<sup>3</sup>/h**  
**oznaczenie kanałów wywiewnych, wymiary, wydajność**

**KN225x125**  
**60 m<sup>3</sup>/h**  
**oznaczenie kanałów nawiewnych, wymiary, wydajność**

OBJEKT	BUDYNEK ŻŁOBKA	TYTUL PROJEKTU:
LOKALIZACJA	ul. Długa, Wrocław, dz nr 994/1/000, obręb Wrocław, Gmina Miejsce Piastowe	BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI WROCANKA GMINA MIEJSCE PIASTOWE
INWESTOR	GMINA MIEJSCE PIASTOWE	
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYS	INSTALACJA WENTYLACJI - Rzut piętra	data
projektant: mgr inż. Piotr Kamieniec nr upraw. PDK0230/POOS/12 sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Kiełtyka nr upraw. PDK0267/POOS/13		podpis
03.01.2024r		
SKALA 1:100	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS
		11IS