

| Numer obwodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Opis | Zas. z RG | Kontrola napięcia | Ochrona przepięciowa T2 | Ogrzewanie rynny | Ogrzewanie rynny |
| Moc [kW] | 25,96 kW | – | – | 1,2 kW | 1,1 kW |
| Przewód | YKY 5x35 | – | 4x LgY 6 | YKY 3x2,5 | YKY 3x2,5 |
| Nazwa obwodu | RG/RW2 | – | – | R1 | R2 |


BILANS MOCY:

WYPUSTY: $2,3 \text{ kW} \cdot k_j 1 = 2,3 \text{ kW}$

WENTYLACJA: $23,66 \text{ kW} \cdot k_j 0,5 = 11,83 \text{ kW}$

SUMARYCZNA MOC OBLICZENIOWA = 14,13 kW

PRĄD OBLICZENIOWY = 21,49 A

| | | | |
|---|--|--|-----------------|
|  PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL 89-600 CHOJNICE, ul. Sukienników 6, tel. +48 606 948 504 , architekt@zkufel.pl | | | |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | | REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA WENTYLACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA OŚWIETLENIA ORAZ PODŁÓG SPORTOWYCH SAL GIMNASTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOJNICACH | |
| NR DZIAŁEK EWID. | | 1682/4 | |
| ADRES OBIEKTU BUD. | | ul. 31 Stycznia 21/23, 89-600 Chojnice, obr. ewid. 220201_1.0001 | |
| PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | SKALA: -- |
| SCHEMAT ROZDZIELNI RW2 (ark. 1/3) | | | NR RYS.: E-07.1 |
| PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MGR INŻ. ŁUKASZ BOBKOWSKI upr. nr POM/0006/POOE/13 w specjal. instalacyjnej | | SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INŻ. ZDZISŁAW BIELAWSKI upr. nr UAN-KZ-7210/7/87 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej | |
| Data: 28.04.2022 | | Data: 28.04.2022 | |