

HEVELIANUM

DPZ.26.01.2025

Gdańsk, dnia 06.03.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na Rewaloryzację i adaptację historycznych budynków (A i B) zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej, w zakresie demontażu konstrukcji wsporczej i odbudowy do stanu surowego zamkniętego zachodniej części budynku przy ul. 3 Maja 21 B wraz z płytą podszybia windy w budynku 21 A

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Czy odbycie wizji lokalnej jest obligatoryjne? Czy oferta złożona przez Wykonawcę bez potwierdzenia odbycia wizji lokalnej zostanie odrzucona?	Zgodnie z Rozdz. IV.12 SWZ Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej, ale jej nie wymaga. Brak odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2.	Zgodnie z projektem konstrukcyjnym - "Fundamentowanie - wzmocnienia i projektowane etapowanie podbijania ścian" ETAP I: Budowa zabezpieczenia ścian I wykopu. Proszę o informację z jakiej pozycji kosztorysowej (z kosztorysu) będzie rozliczane wykonanie zabezpieczenia wykopu? W dołączonym kosztorysie brak takiej pozycji.	Zgodnie z Rozdz. XIII SWZ: Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego winny obejmować całościowe koszty wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia, tj. będące sumą kosztów robót przygotowawczych, bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu i transportu oraz kosztów pośrednich, kosztów zakupów i zysku wyliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych. W przypadku gdy w kosztorysie nie ma wprost pozycji dotyczącej jakiegś konkretnej części robót należy założyć, iż dana czynność będzie rozliczana z innej zbliżonej co do zakresu pozycji w tym przypadku z pozycji - wykopy.

Z poważaniem