



OR.271.12.2025

Głogów Małopolski 2025-04-04

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: Budowa drogi w miejscowości Budy Głogowskie - Rękawek II (znak sprawy: OR.271.12.2025),

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawcę.

Pytanie 1

1. Prosimy o informację czego dotyczy pozycja 1.11 przedmiaru robót (co ma zabezpiecza oraz na jakiej głębokości powinna się znajdować).

Odpowiedź Zamawiającego

Pozycja 1.11 dotyczy zabezpieczenia kabli energetycznych .Należy przyjąć głębokość do 0,8 m do 1 metra.

Pytanie 2

2. Czy materiał z rozbiórki (poz. 1.6-1.8) ma zostać ułożony na paletach i oddany do zamawiającego, czy przechodzi na rzecz wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego

Materiały z rozbiórki wymienione w pozycja 1.6-do 1.8 należy złożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu.

Z up. Burmistrza

(-)

Mirosław Osetek

Z-ca Burmistrza

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)