

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim
ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Gazownia w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 73, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 22 444 33 33
e-mail: gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl

**WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 1101 UL.
KRASIŃSKIEGO 11 W GORZOWIE WLKP.**
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 38
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nasz znak: W911/0000170787/00001/2024/00000

Gorzów Wielkopolski, 24.12.2024

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2024 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z późn. zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, adres: Gorzów Wielkopolski, ul. Zygmunta Krasińskiego 11, nr działki: 202, gmina Gorzów Wielkopolski
- Obszar Rozliczeniowy Ciepła spalania (ORCS)¹: CS070002
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posiłków
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeń
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	1	24
Kuchnia gazowa	10	6	60
Łączna moc [kW]			84

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 10 [m³/h];
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 2800 [m³/rok]
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
 - 6.2. Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, Zygmunta Krasińskiego 11.
7. Ciśnienie paliwa gazowego:

¹ Wartość ORCS dostępna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakość gazu (psgaz.pl)

- 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
 - 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Gorzów Wielkopolski, ul. Zygmunta Krasińskiego 11, nr działki: 202
 - 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na terenie posesji.
 - 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
 - 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G1, 6 R130 - 5 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: projektowane.
 - 8.3.2. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: projektowane.
 - 8.4. Wymagania dotyczące redukcji:
 - 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na terenie posesji
 - 9.1. Modernizacja instalacji gazowej w budynku polegać będzie na wymianie instalacji od kurka głównego – należy przenieść lokalizację kurka głównego stanowiącego granicę własności PSG Sp. z o.o. na zewnątrz budynku. W związku z tym dopuszczalne jest zlokalizowanie kurka głównego na zewnętrznej ścianie budynku w skrzynce ochronnej lub jako doziemny w odległości minimum 1,5m i nie większej niż 5 m od budynku.
 - 9.2. Podejścia pod układy pomiarowe montować na zewnątrz lokali mieszkalnych, wyłącznie za pomocą mono złączy o rozstawie 130 mm, w szafkach ochronnych, tak aby spód gazomierza był nie wyżej niż 1,80 m od poziomu podłogi. Na każdym pionie należy zamontować zawór odcinający, umożliwiający odcięcie części instalacji gazowej w budynku.
 - 9.3. Prace na instalacji należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
 - 9.4. Przebudowa może odbyć się wyłącznie za zgodą właścicieli lub współwłaścicieli w/w budynku.
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 - 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
 - 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
 - 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Kłauzule:
 - 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
 - 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
 - 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
 - 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:
 1. Informujemy, że montaż, demontaż, opłombowanie układów pomiarowych związane z remontem lub wymianą instalacji gazowej są usługami odpłatnymi wykonywanymi na zlecenie odbiorcy gazu zgodnie z Taryfą PSG Sp. z o.o.

1. 8018590365500049556884 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. Zygmunta Krasińskiego 11 lokal nr 1
2. 8018590365500049557065 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. Zygmunta Krasińskiego 11 lokal nr 2
3. 8018590365500049557256 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. Zygmunta Krasińskiego 11 lokal nr 3
4. 8018590365500049557454 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. Zygmunta Krasińskiego 11 lokal nr 4
5. 8018590365500049557669 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. Zygmunta Krasińskiego 11 lokal nr 5
6. 8018590365500096728111 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. Zygmunta Krasińskiego 11 lokal nr 6

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Dokument został zaakceptowany przez:
ROBERT KIEPURA, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Izabela Świątkowska

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W911