

ZP.271.01.2025

<https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa skateparku przy ul. Sportowej w Kobylinie.”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

„W SST na str. 59 w pkt. 5.6. jest zapis „wypukłości i wgłębienia nawierzchni betonowej nie powinny być większe niż 2 mm”. Dla nawierzchni betonowych parametr ten wynosi 9 mm. Wnioskuje o skorygowanie tego zapisu w SST.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść zapisu „wypukłości i wgłębienia nawierzchni betonowej nie powinny być większe niż 2 mm.”, wyjaśniając przy tym, że wymaganie jest pożądane i dotyczy jedynie ew. „zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeń ponad powierzchnię” wskazanych w tej części SST. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że sprawdzenie równości powierzchni betonu wykonywane będzie poprzez przykładanie łaty dwumetrowej w ten sposób, aby jej końce opierały się o posadzkę i oceniane będą nierówności pod łatą (z dokładnością do 1 mm). Maksymalna dopuszczalna nierówność to 5 mm/2 m.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty, traktując je jako ważne i wiążące.