

Leżajsk, 19.02.2025 r.

Zn. spr.: S.270.1.1.2025

Dotyczy: Postępowania przetargowego, pn.: „Budowa wiaty służącej celom gospodarki leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Nadleśnictwo Leżajsk uprzejmie informuje, iż w dniu 18.02.2025 r. do Zamawiającego wpłynęła wiadomość e-mail z zapytaniem o postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

Treść wspomnianej wiadomości e-mail (zapytania) jest następująca:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie- w przedmiarze i na rysunkach wiaty zastosowane są żaluzje/rolety drewniane rozwiązanie indywidualne a w STWIOR -SST opisane są markizy zwijane boczne (2szt.) o wymiarze 2800*2200 oraz 5000*2200 (1 szt.) Jakie elementy ostatecznie mają być zastosowane przy budowie wiaty?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Należy zastosować drzwi przesuwne drewniane montowane na szynie, wyposażone w uchwyty umożliwiające ich zamykanie poprzez przesuwanie. Wypełnienie drzwi żaluzjami drewnianymi ruchomymi umożliwiającymi ich ręczne uchylanie i zamykanie. Wymiary konstrukcji to 500x220 cm - 1 sztuka i 280x220 cm - 2 sztuki.

Z poważaniem,

Tomasz Cebula
Nadleśniczy

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. A/a

