

NABYWCĄ:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuitcka 1 85-102 Bydgoszcz
NIP: 953-101 18-63
ODBIORCĄ:
Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz


Bydgoszcz, dnia 11.03.2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE W DNIU 11.03.2025 r.

1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oprawa była wyposażona w gniazdo Zhaga i zasilacz D4i oraz czy ma mieć dodatkowy obwód Dali?

ODP.: Tak Zamawiający wymaga gniazda Zhaga oraz zasilacza D4i w każdej oprawie. Dodatkowo każda oprawa ma mieć obwód Dali.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga opraw o poniższym wizerunku



ODP.: Zamawiający akceptuje powyższą oprawę oświetleniową.

Kierownik
Zespołu Elektroenergetycznego
Dariusz Radzimski