



**PORT
GDAŃSK**



Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18, 80-545 Gdańsk
tel.: +48 58 737 91 00
fax: +48 58 737 94 85
e-mail: info@portgdansk.pl www.portgdansk.pl

DOD2/163/2025

Gdańsk, 24 kwietnia 2025 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1

dot. Postępowania nr **DOD/DZIN/2025/015**

Prowadzonego pn.: **Wykonanie połączeń w sieci SN na terenie Portu w Gdańsku.**

Działając na podstawie § 16 ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” **Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie nr 1:

Z uwagi na minimalną szerokość pola rozdzielnic średniego napięcia wynoszącą 650mm, zaprojektowane wymiary ZK-SN nie są wystarczające (szerokość razem ze ścianami wynosi 2400mm). Czy jest możliwość zastosowania obudowy ZK-SN o wymiarach 3500x1650 zamiast 2400x1300?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ w pkt. 1.3. Wymagania dodatkowe) podał wymaganą szerokość poszczególnych pól rozdzielnic SN – co najmniej 650 mm.

Należy zastosować obudowę złącza ZK-SN, zapewniającą montaż rozdzielnic SN o wymaganych parametrach, w tym np. obudowę o wymiarach 3500 x1650 mm.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Sporządziła: Sandra Urbaniak – Specjalista ds. przetargów

NIP: 583-24-61-866

Konto: Bank PKO BP S.A.

Nr: 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857

KRS: 0000040398

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy / wpłacony: 2 109 250,00 PLN

Zarząd Spółki:

Dorota Pyć – Prezes Zarządu

Alan Aleksandrowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Bezpieczeństwa

Krzysztof Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury

