

Znak sprawy: NSZ.26.P25.2025.AC

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na
dostawę pomp
(PN/25/2025/D)**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

W zadaniu numer 3 postępowania zamawiający przedstawia nazwy własne urządzeń oraz punkt pracy. Istotne dla zamawiającego jest dobór pompy w punkcie pracy czy parametry przedstawionych urządzeń. Czy pompy mogą być słabsze od przedstawionych w załączniku.

Odpowiedź:

Oferowane pompy nie mogą mieć gorszych parametrów od pomp przedstawionych w załączniku do postępowania, w zakresie podstawowych parametrów, takich jak przepływ, wysokość podnoszenia, średnica króćców przyłączeniowych, wykonanie materiałowe oraz funkcjonalność.

Tarnów dn. 23.04.2025 r.

Beata
Jagoda

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Jagoda
Data: 2025.04.23
13:16:43 +02'00'

Tadeusz
Sieńczak

Elektronicznie
podpisany przez
Tadeusz Sieńczak
Data: 2025.04.23
13:14:40 +02'00'