

Wałcz, dnia 23.09.2024 r.

Gmina Wałcz
ul. Dąbrowskiego 8
78-600 Wałcz

<https://plarformazakupowa.pl/pn/gminawalcz>

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szwecja, gm. Wałcz**”

GK.ZP.271.12.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024.1320 tj.), Zamawiający – Gmina Wałcz przekazuje treść wniosków o wyjaśnienia treści SWZ i udzielone wyjaśnienia.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzi również inne obiekty wymienione w PFU i przynależące do ETAP I, a nie ujęte w wykazie cen tj.:

RB/KTSO reaktor biologiczny/komora stabilizacji osadu

BT – budynek techniczny

ST – stacja transformatorowa

rezerwowy agregat prądotwórczy

Jednocześnie prosimy o uzupełnienie tabeli cenowej o ww. obiekty.

Jeżeli powyższe obiekty należy również wycenić to prosimy o weryfikację/aktualizację tabeli cenowej.

Prosimy także o potwierdzenie, że Wykonawca musi wycenić tylko elementy z tabeli cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje prace opisane w PFU w tym m.in. zakresie obiektów RB/KTSO, BT, ST, AP. Zakres przewidziany dla tych obiektów stanowi głównie prace elektryczne, w związku z tym koszt realizacji tych obiektów należy uwzględnić w pozycji 1.3. Roboty elektryczne i AKPiA.

Wykonawca winien wycenić zakres zgodny z wymaganiami SWZ, PFU i odpowiedziami na pytania.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja projektowa powinna obejmować cały zakres PFU?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że opracowana dokumentacja winna obejmować cały zakres opisany w PFU oraz zostać przygotowana w sposób wydzielający poszczególne etapy (Etap I i Etap II realizowany w przyszłości).

Pytanie 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie przyczyn wymagania od architekta i konstruktora wykonywania projektu w technologii SBR (dla prac architekta i konstruktora technologa, w której pracuje oczyszczalnia nie ma żadnego znaczenia i nie wymaga od nich znajomości technologii dla wykonywania projektów tych branż). Zarówno Architekt i Konstruktor wykonują obiekty kubaturowe, nie mając często informacji o technologii, a tylko wytyczne dotyczące gabarytów obiektów.

Prosimy o ograniczenie dla obu ww. branż wymagań do „wykonania projektów branżowych dla min 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości min 200m³/d i wartości min 4 000 00000 zł brutto”.

Odpowiedź:

Z uwagi na wybór technologii SBR, Zamawiającemu zależy na tym, aby cały zespół projektowy oraz wykonawczy miał doświadczenie przy przyjętej technologii, ze względu na stopień skomplikowania inżynierskiego obiektu, celem uzyskania odpowiedniej jakości przedmiotu Zamówienia. Odpowiednie doświadczenie w przyjętej technologii jest niezbędne do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji oraz określenia szczegółów wykonawczych m.in. takich jak szczegóły konstrukcyjne, rodzaj i lokalizacji izolacji, miejsca dla projektowanych urządzeń, placów, dojazdów i dojazdów, celem zapewnienia łatwego montażu oraz odpowiedniej późniejszej eksploatacji. Odpowiednie doświadczenie umożliwi prawidłowe i efektywne zaprojektowanie obiektów, zapewniając łatwą oraz bezpieczną eksploatację i długotrwałe prawidłowe działanie, a przez to jest niezbędne do prawidłowego zaprojektowania obiektu. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany postawionych wymogów doświadczenia.

Pytanie 4

W nawiązaniu do zapisów par. 9 ust. 2 wzoru umowy prosimy o zgodę na przedstawienie nowej polisy na 3 dni robocze przed końcem aktualnej umowy - zwracamy uwagę, że tego typu polisy są najczęściej negocjowanej i wystawiane tuż przed końcem poprzedniej umowy.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.



Pytanie 5

W nawiązaniu do zapisów par. 9 ust. 4 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że zapis nie ma zastosowania w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi ogólną polisę OC odnawianą co roku i wymóg przedstawienia nowej polisy będzie zgodny z zapisami par. 9 ust. 2 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

Prosimy o udostępnienie schematów el. Zasilania oczyszczalni, ewentualnie o podanie mocy umownej, mocy transformatora, parametrów kabla zasilającego od Tr. Do RG (typ, przekrój dł.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada stosowanej dokumentacji archiwalnej ani informacji o istniejącym transformatorze będącym własnością zakładu energetycznego. Dokumentacja archiwalna, będąca w posiadaniu Zamawiającego została dołączona do postępowania.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

WŁAŚCIWY PODPIS NA ORYGINALE DOKUMENTU