



**Zarząd
Zieleni Miejskiej
w Krakowie**

NP.26.1.429.24.DZ

Kraków, dnia 15 listopada 2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.1.429.24.DZ, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy prac związanych z porządkowaniem zieleni oraz terenu w ramach utworzenia nowego parku w sercu Bronowic przy zbiegu ulic Zygmunta Starego i Filtrowej, w zakresie zadania ZZM/BOD/112 Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do zapytania ofertowego, w postępowaniu na wyżej opisany zakres.

Pytanie nr 1:

Na przedmiotowym terenie znajdują się murki ceglane okalające doły na składowanie materiałów. Czy Zadanie obejmuje wyburzenie murków wraz z fundamentem?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż należy wyburzyć murki wraz z częścią fundamentów, tj. do ok. 30 cm.

Pytanie nr 2:

Na jaką głębokość należy wybrać materiał z dołów na składowanie materiałów?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż należy wybrać materiał z dołów na składowanie materiałów do 30 cm.

Pytanie nr 3:

Czy doły na składowanie materiałów zawierają materiały niebezpieczne np. papa, azbest, które należy zutylizować?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie ma wiedzy, czy doły na składowanie materiałów zawierają materiały niebezpieczne – nie została zlecona odkrywka.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. a/a.