

Puławy, 29 maja 2025r.

*Wykonawcy,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego*

Znak sprawy: INS/FT-12/2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku E40/1 wraz z pracami budowlanymi

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntezy Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1320), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedzią, jak poniżej:

Pytanie nr 1:

W projekcie jest informacja "Instalacja skroplin z jednostek wewnętrznych realizowana będzie w większości grawitacyjnie ze spadkiem do pionów kanalizacyjnych". Proszę o informację co Zamawiający rozumie przez pojęcie większość? Ile sztuk klimatyzatorów będzie wymagało pompki skroplin?

Odpowiedź:

W projekcie przyjęto założenie, że całość skroplin z jednostek wewnętrznych odprowadzana będzie grawitacyjnie.

Z uwagi na fakt, że obiekt jest istniejący i nie jest możliwe na etapie projektowym przewidzenie wszystkich możliwych komplikacji które mogą wystąpić na etapie montażu instalacji. Przy przygotowaniu oferty na wykonanie instalacji należy przyjąć, że istnieje możliwość konieczności montażu pompki skroplin w ilości do 4 szt.

