

**Gmina Grudziądz**  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

**ZP.271.1.7.2025**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 040144C w miejscowości Biały Bór"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 4**

Zamawiający w SWZ wskazuje na konieczność wykonania odcinka próbnego w ilości 500m<sup>2</sup>. Prosimy o wskazanie lokalizacji i konstrukcji w jakiej ma zostać wykonany.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że miejsce wykonania odcinka próbnego zostanie wskazane Generalnemu Wykonawcy na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Odcinek próbny powinien być wykonany w takiej samej technologii, jak odcinek pierwotny. Zamawiający wymaga dowiązania istniejących zjazdów zlokalizowanych na odcinku próbnym do niwelety drogi uzyskanej po położeniu masy bitumicznej. Ponadto w razie konieczności należy dokonać wyniesienia infrastruktury towarzyszącej (podziemnej).

*Zamawiający*

**Zastępca Wójta**

**(-) Jacek Zyglewicz**