

Kościerzyna, dnia 17 kwietnia 2025 r.

IR.272.13.2025

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320., zwanej dalej ustawą PZP), **Powiat Kościerski** przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia **Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Starych Polaszek do Starej Kiszewy.**

Zapytanie 1

Dotyczy: Pozycja 2. przedmiaru robót. Krzaki w obrębie planowanej inwestycji są wycięte, złożone w pasie drogowym natomiast nieusunięte są korzenie krzaków. Czy Zamawiający dokończy wykonanie całego zakresu przedmiotowej pozycji, czy też uprzątnięcie ściniek i usunięcie korzeni będzie stanowiło obowiązek Wykonawcy?

Wyjaśnienia 1

Usunięcie korzeni i niewyciętych krzaków będzie stanowiło obowiązek Wykonawcy.

Zapytanie 2

W pasie drogowym są pozostawione karczce drzew wcześniej wyciętych w ilości 28 szt. (średnica 80—100 cm). Czy Zamawiający usunie je we własnym zakresie, czy też zadanie to będzie stanowiło obowiązek Wykonawcy?

Wyjaśnienia 2

Usunięcie karczcy będzie stanowiło obowiązek Wykonawcy.

STAROSTA

Grzegorz Zabrocki

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_koscierzyna