

Toruń, dnia 03.06. 2025r.

FZ.38.80.2025.TK

FZ.113.2025.TK

**Platforma zakupowa
Open Nexus+ Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej przez okres 12 miesięcy.

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku ze złożonym pytaniem do SWZ, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust.2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w zasuwie klina w pełni zawulkanizowanego prowadzonego w obudowie zasuwki metodą wpust – wypust uniemożliwiającą jego przechylenie się i obrót względem osi pionowej. Wpusty w części kadłubowej są zabezpieczone farbą epoksydową, a części klinowej klin jest w całości zawulkanizowany gumą EPDM. Zastosowanie klina w pełni zawulkanizowanego nie dopuszcza do kontaktu wody pitnej z niezabezpieczonym żeliwem, które zawsze znajduje się pod wkładkami przewodnic z tworzywa sztucznego, będącymi jedynie osłoną miejsc, w których klin jest chwytny w czasie wulkanizacji.

Prosimy o dopuszczenie ww. rozwiązania, które było dotychczas stosowane w zamawianych produktach i sprawdzało się przez lata eksploatacji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie techniczne.

a/a

KIEROWNIK
Działu Zakupów

Agnieszka Jasińska

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji

Łukasz Górski
Łukasz Górski

Prezes

Władysław Majewski
Władysław Majewski