







Badania geotechniczne gruntu

GEOPERFEKT Pracownia Badań Geotechnicznych			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr OG1							Zał.Nr: 3			
										Wiertnica: Cobra TT			
Miejscowość: Szewce Gmina: Sitkówka-Nowiny Powiat: kielecki Województwo: świętokrzyskie			Obiekt: sieć wodociągowa Zleceńiodawca: Agata Kubiec Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak Dozór geologiczny: E. Skrzypczak				System wiercenia: mechaniczno-udarowy Rzędna: 273.20 m n.p.m Skala 1 : 20 Data wiercenia: 20-03-2023						
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Wilgotność	Stopień zagęszczenia ID [%]	Wskaźnik konsystencji IC	Warstwa geotechniczna	
			[m]										[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypy Nasyp				nasyp piaszczysty, ciemny brązowy	Mg		w			I	
					0.30	piasek średni, brązowy	MSa	szg		45		II	
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.60	głina, wiśniowo-brązowa							
							sasiCl	tpl			0.9	IIIa	
					2.00	głina piaszczysta z przerostami piasku, brązowa							
							sisaCl//MSa pl				0.7	IIIb	
				2.80		2.60	głina piaszczysta, brązowa						
								sisaCl		tpl		0.9	IIIa
			3.0		3.00								

